


GRUNDPLAN

1:50



1-K03

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

DÄE EJ ANNAT ANGES GÄLLER
GRUNDRITNING NR G1 UTFÖRD AV
VIMMERBYHUS SKALL BEAKTAS

BESTÄMMELSER

VID ARBETETS UTFÖRANDE SKALL FÖLJANDE
BESTÄMMELSER MED NÄMNDNA NORMER OCH
FÖRESKRIFTER TILLÄMPAS.
BKR (tom BFS 2006:22)
BBR 2006
BBK 04
HUS AMA 98

PLATSGJUTNA BETONG- KONSTRUKTIONER

LIVSLÄNGDSKLASS: L100
SÄKERHETSKLASS: SK1
GRUNDKONSTRUKTION, BOSTAD

EXPONERINGSKLASS: XC1
BTG II, std, C25/30, VCT max 0.55

UTOMHUSKONSTRUKTIONER:
EXPONERINGSKLASSER: XC4, XF3
BTG II std C32/40, VCT max 0.45,
4-5 PROCENT LUFT, FROSTRESISTENT BALLAST
GARAGE

EXPONERINGSKLASSER: XC3, XD1
BTG II, std, C32/40, VCT max 0.45

ARMERING:


B500B
NÄT NPs 50
TÄCKANDE BETONGSKIKT:
MOT CELLPLAST: 30 MM
MOT MARK: 50 MM
UTOMHUS, GARAGE: 35 MM
I ÖVRIGT: 25 MM

SKARVNING AV ARMERINGSSTÄNGER

VID ARMERING MED FALLANDE LÄNGDER
SKARVAS HÖGST HÄLFTEN AV ARMERINGEN
I SAMMA SNITT GENOM OMLÖTTLÄGGNING

SKARVLÄNGDER:

Ø 10: 500 MM
Ø 12: 600 MM
Ø 16: 1000 MM



NÄT SKARVAS ENL. VIDST. FIGUR

PLATTANS BUKTIGHETSTOLERANSER
ENL. HUS AMA 98

GOLV I VÅTRUM STÅLSLIPAS MED FALL
MOT GOLVBRUNN ENL. BBR 10.

VID GOLVBELÄGGNING SKALL PLATTAN
VARA UTTORKAD ENL. HUS AMA 98, TAB. Q2

REV.	Datum	Sign
------	-------	------

GRUNDPLAN		Ritad
FUNKY ENBOSTADSHUS		Sign C.T.
		Datum 071221
		Revision

	Skala 1:50 (A2)
	Ritnings nr. 49845-K02

Berghällsvägen 27 · 192 79 SOLLENTUNA · Tel.: 08-754 98 30
www.energijagarna.se Fax: 08-754 98 15