



Befintlig genomlyst utrymningsskylt.

Handbrandsläckare

Brandcellsgräns EI 60

Brandcellsgräns EI 30

Brandceller
Lättnader eller särskilda krav på enskilda byggnadsdelar kan förekomma utan att dessa redovisas. Läs brandskyddsbeskrivning och A-ritning.

Placering av skyltar
Symbolerna på ritningen anger en ungefärlig placering på skylten. En bedömning utifrån funktion måste göras på plats och då kanske någon enskild skylt måste flyttas eller kompletteras om det är så att det uppstår konflikter med andra installationer eller inredning.



Denna principskiss är ett komplement till brandskyddsbeskrivningen. Se brandskyddsbeskrivning, övriga beskrivningar och A-ritning för detaljanvisningar. I händelse av motstridiga uppgifter så skall detta påtalas.

Handläggare: Joachim Johansson

BRANDSKYDDSSKISS

Gusselby 1:29 (ombyggnation hus 4),

Lindesberg FIRE 150703

B-90.1-001

Garderober får inte finnas i utrymningsväg på grund av dess brandbelastning

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|--|-----|----------------------------|-------|----------|
| BYGGLOVSRITNING GUSSELBY 1:29 HUS4 PLAN 1 | | | | |
| RITAD/KONSTR AV AMIR A | | UPPDRAG.NR 1104 | | |
| ORT/DATUM ÖREBRO 2015-06-15 | | SKALA 1:100 | | |
| KOD/TYP/POS | | RITNINGNUMMER A2 | | ÄNDR BET |

RITAD/KONSTR AV
AMIR A

UPPDRAG.NR
1104

ORT/DATUM
ÖREBRO 2015-06-15

REF:

LAGER: SB11

C:\USERS\CCAB\SHAREPOINT\RIKARD ALMGREN\UPPDRAG\1104 GERREBACKA, PETER GRIP\GUSSELBY\REVIDERAT\1\PLAN.DWG CONTESTOR